

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09,
телефон доверия т. 3-51-37

г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.24
(место составления акта)

« 09 » июля 2021 г.
(дата составления акта)

« 15 » часов « 05 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 158

По адресу/адресам: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 158 от 23 июня 2021 года о проведении внеплановой, выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проверки юридического лица

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»

Дата и время проведения проверки:

«05» июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин. Продолжительность 1 час 15 минут

«09» июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа 15 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки) Рыгалова Т.О.  25.06.2021 г. 11 ч.10 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Корниенко Анна Васильевна - инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

федерального государственного пожарного надзора
лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Каханова Милена Николаевна – старший воспитатель
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

МБДОУ д/с № 29; Фёдорова Лариса Николаевна - заместитель заведующего по хозяйственной
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписание об устранении нарушений № 2/1/1 от 22.01.2020 года

1. В лестнице высотой более 45 см. отсутствует ограждение с перилами. (2 этаж: группа №3 блок №1 (высота лестницы в игровой при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,48 м); комната ПДД блок №4 (высота лестницы в комнате ПДД при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,51 м);
2. Допускается открывание двери эвакуационного выхода на пути эвакуации не по направлению выхода из здания. (1 этаж: группа № 5 блок №2 (выход из группы в общий коридор детского сада).
3. В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах (1 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора детского сада; дверь л/к №2 из общего коридора группы №5 и группы №6; дверь л/к №3 из общего коридора группы №11 и группы №12; дверь л/к №4 из общего коридора детского сада; 2 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора группы №3 и группы №4; дверь л/к №1 из зимнего сада; дверь л/к №2 из общего коридора группы №7 и группы №8; дверь л/к №2 из общего коридора методического кабинета и спортивного зала; дверь л/к №3 из общего коридора группы №9 и группы №10; дверь л/к №3 из спортивного зала; дверь л/к №4 из общего коридора группы №2 и группы №13 (комната ПДД); дверь л/к №4 из музыкального зала).
4. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, предназначенных для эвакуации посетителей зданий Ф 1.1 составляет менее 1,35 м. (ширина выходов из лестничных клеток №1-№4 фактически 1,15 - 1,16 м).
5. Допускается расположение наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) на расстоянии менее 1 метра от оконных проёмов (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон детских групп первого этажа, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа)).
6. Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 чел.). (1 этаж: мастерская плотника (фактически 0,72 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); раздевалка дворника (фактически 0,57 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); кабинет по физической культуре (фактически 0,59 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); кухня (фактически 0,71 м. (из помещения кухни в общий коридор детского сада)); кухня (фактически 0,75 м. (из помещения кухни в тамбур, ведущий непосредственно наружу)); 2 этаж: комната ПДД (фактически 0,67 м. (из помещения ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).
7. Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м. (1 этаж: выход группы №12 (фактически 1,75 м. выход из игровой непосредственно наружу); 2 этаж: комната ПДД блок №4 (фактически 1,75 м. выход из комнаты ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).
8. Высота ограждений площадок наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически ограждение площадок бетонных эвакуационных лестниц с 1 и

2 этажа (0,7-0,96 м); ограждение площадок металлических эвакуационных лестниц с кровли 1 этажа (1,07 м.).

9. Высота ограждений маршей металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа с кровли 1 этажа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,73-0,8 м.)).

10. Допускается расположение площадок лестниц 3-го типа (площадки наружных эвакуационных лестниц) не на уровне эвакуационных выходов из групп. (2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (перепад фактически 0,22 м); из игровой группы №4 блок №1 (перепад фактически 0,38 м); комната ПДД блок №4 (перепад фактически 0,26 м); из игровой группы №2 блок №4 (перепад фактически 0,37 м); из игровой группы №7 блок №2 (перепад фактически 0,38 м); из спальни группы №8 блок №2 (перепад фактически 0,38 м); из игровой группы №10 блок №3 (перепад фактически 0,37 м); из спальни группы №9 блок №3 (перепад фактически 0,33 м).

11. Площадки металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не сплошным настилом, изготовленным из рифлёной стали типа Ф (на кровле 1 этажа выполнены решётчатые площадки из просечно - вытяжной стали типа В). (2 этаж: площадки металлических лестниц 3-го типа из группы №3 блок №1 и из комнаты ПДД блок №4);

12. Ступени металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не решётчатого типа из просечно - вытяжной стали типа В или из штампованных элементов типа Ш. (на лестницах 3-го типа с кровли 1 этажа ступени выполнены сплошные из рифлёной стали типа Ф). (2 этаж: металлические лестницы 3-го типа из группы №3 блок №1 и из комнаты ПДД блок №4).

13. Ширина проступи ступеней наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей), ведущих со второго этажа составляет менее 0,2 м. (2 этаж: из комнаты ПДД блок №4 (фактически 0,2-0,21 м.; ширина проступи (первой сверху у площадки) фактически 0,16 м.); из игровой группы №2 блок №4 (фактически 0,19-0,22 м).

14. Высота ступени на эвакуационных лестницах (лестницы 3-го типа), ведущих со второго этажа частично составляет более 22 см. (2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,3 м); из игровой группы №4 блок №1 (высота двух последних ступеней фактически 0,26 м); из спальни группы №8 блок №2 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м); из игровой группы №10 блок №3 (фактически 0,2-0,23 м; высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м; высота последней в марше ступени у площадки марша 1 этажа фактически 0,35 м); из спальни группы №9 блок №3 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,26 м).

15. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не оборудованы двумя эвакуационными выходами. (1 этаж: помещение бассейна (фактически в наличии имеется 2 аварийных выхода через соседние помещения: 1-й аварийный выход через рядом расположенные два помещения (блок №3 через помещение душевой и помещение раздевалки), 2-й аварийный выход через рядом расположенные два помещения (блок №4 через помещение душевой и помещение раздевалки).

16. Ширина эвакуационных выходов из помещений и горизонтальных участков путей эвакуации при числе эвакуирующихся более 15 человек, составляет менее 1,2 м (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.)(1 этаж: группа №1 блок №4: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор детского сада (18 человек (фактически 0,78)); выход из группы (раздевалки) непосредственно наружу (18 человек (фактически от 0,78 до 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (18 человек (фактически 0,88)); общий коридор блок №2 группы №5 и группы №6: эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,81 до 0,87 м.)); группа №6 блок №2: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,88 м.)); группа №5 блок №2: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,87 м.)); общий коридор блок №3 группы №11 и группы №12: эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,86 до 0,91 м.)); группа №11 блок №3: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (24 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (24 человека (фактически 0,88 м.)); группа №12 блок №3: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (19 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (19 человек

(фактически 0,88 м.); 2 этаж: общий коридор блок №1 группы №3 и группы №4: эвакуационный выход из общего коридора в л/к №1 (более 15 человек (фактически 0,87 м.); музыкальный зал (более 15 человек): выход через зимний сад в л/к №1(фактически 0,88 м (из музыкального зала в зимний сад) и 0,87 м из зимнего сада на л/к №1); выход в л/к №4 (фактически 0,88); общий коридор блок №4 группы №2 и комнаты ПДД: эвакуационный выход из общего коридора в л/к №4 (более 15 человек (фактически 0,88 м.); группа №7 блок №2: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (24 человека (фактически 0,9 м.); выход из игровой в раздевалку (24 человека (фактически 0,88 м.); группа №8 блок №2: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (17 человек (фактически 0,89 м.); выход из игровой в раздевалку (17 человек (фактически 0,89 м.); спортивный зал (до 50 человек): эвакуационный выход в общий коридор спортивного зала и методического кабинета и в л/к №2 (фактически 0,9 м.); эвакуационный выход в музыкальный зал (фактически 0,88 м.); эвакуационный выход в л/к №3 (фактически 0,88 м.); группа №10 блок №3: эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,78 м.); выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,87 м.)).

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 158/1/1 от 09.07.2021 г. об устранении нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.В. Корниенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Каханова Милена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

«09» июля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)