

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 10/ 1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))
в лице заведующего Раевской Елены Дмитриевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 10 от
(наименование органа ГПН)
« 25 » января 2019 года,
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в
период
с 10 часов 07 минут «30» января 2019 года по 14 часов 12 минут «30» января 2019 года
с 14 часов 03 минут «31» января 2019 года по 14 часов 21 минут «31» января 2019 года
проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майором внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
службы Чуевским Александром Леонидовичем
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок», расположенного по адресу: 663690, Россия,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.24

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 29 Раевской Еленой Дмитриевной; заместителем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 29 Фёдоровой Ларисой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	16.12.2019
2.	Здание не дооборудовано эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	16.12.2019
3.	В лестнице высотой более 45 см отсутствует ограждение с перилами. (2 этаж: группа №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» высота лестницы в игровой при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,48 м); комната ПДД блок №4 (высота лестницы в комнате ПДД при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,51 м).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*.	16.12.2019
4.	Допускается открывание двери эвакуационного выхода на пути эвакуации не по направлению выхода из здания. (1 этаж: группа № 5 блок №2 (1-я подготовительная «Затейники» выход из группы в общий коридор детского сада).	СНиП 21-01-97* п.6.17.	16.12.2019
5.	В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах. (1 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора детского сада; дверь л/к №2 из общего коридора группы №5 (1-я подготовительная «Затейники») и группы №6 (1-я средняя «Муравьишки»); дверь л/к №3 из общего коридора группы №11 (1-я старшая «Фиксики») и группы №12 (1-я младшая «Фантазёры»); дверь л/к №4 из общего коридора детского сада; 2 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора группы №3 (3-я ясельная «Цыплята») и	СНиП 21-01-97* п.6.18*.	16.12.2019

	группы №4 (4-я ясельная «Ягодки»); <i>дверь л/к №1</i> из зимнего сада; <i>дверь л/к №2</i> из общего коридора группы №7 (2-я младшая «Звёздочки») и группы №8 (2-я старшая «Пчёлки»); <i>дверь л/к №2</i> из общего коридора методического кабинета и спортивного зала; <i>дверь л/к №3</i> из общего коридора группы №9 (2-я средняя «Наши звёзды») и группы №10 (2-я подготовительная «Непоседы»); <i>дверь л/к №3</i> из спортивного зала; <i>дверь л/к №4</i> из общего коридора группы №2 (2-я ясельная «Ромашки») и группы №13(комната ПДД); <i>дверь л/к №4</i> из музыкального зала).		
6.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2. (1 этаж: изолятор (линолеум ПВХ); 2 этаж: общий коридор спортивного зала и методического кабинета (линолеум ПВХ).	СНиП 21-01-97* п.6.25*.	16.12.2019
7.	Ширина наружных дверей лестничных клеток составляет менее 1,35 м. (фактически 1,15 - 1,16 м. (наружные двери лестничных клеток №1-№ 4)).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16; п.6.29.	16.12.2019
8.	Допускается расположение наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) на расстоянии менее 1 метра от оконных проёмов. (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон детских групп первого этажа, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа)).	СНиП 21-01-97* п.6.30*.	16.12.2019
9.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 чел.). (1 этаж: мастерская плотника (фактически 0,72 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); раздевалка дворника (фактически 0,57 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); помещение заместителя заведующего по ХР (фактически 0,76-0,78	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16.	16.12.2019

	м. (из помещения непосредственного наружу)); кабинет по физической культуре (фактически 0,59 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); кухня (фактически 0,71 м. (из помещения кухни в общий коридор детского сада)); кухня (фактически 0,75 м. (из помещения кухни в тамбур, ведущий непосредственно наружу)); центральный вход в детский сад (фактически 0,76 м.); 2 этаж: комната ПДД (фактически 0,77 м. (из помещения ПДД в раздевалку)); комната ПДД (фактически 0,67 м. (из помещения ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).		
10.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м. (1 этаж: выход из общего коридора детского сада непосредственно наружу (фактически 1,82-1,86 м. (коридор у помещения плотника); помещение заместителя заведующего по ХР (фактически 1,85 м. (из помещения непосредственного наружу)); изолятор (фактически 1,86 м. (из общего коридора изолятора непосредственного наружу)); кухня (фактически 1,86 м. (из помещения кухни в общий коридор детского сада (у электрощитовой)); кухня (фактически 1,85 м. (из помещения кухни в тамбур, ведущий непосредственно наружу)); группы №1 (1-я ясельная «Воробушки» фактически 1,88 м. выход из раздевалки в общий коридор детского сада); группы №1 (1-я ясельная «Воробушки» фактически 1,84-1,87 м. выход из раздевалки непосредственно наружу); группы №1 (1-я ясельная «Воробушки» фактически 1,88 м. выход из игровой непосредственно наружу); центральный вход в детский сад (фактически 1,87-1,89 м.); прачка (фактически 1,86 м. (из коридора прачки непосредственно наружу)); группы №6 (1-я средняя «Муравьишки» фактически 1,87 м. выход из спальни непосредственно наружу); группы №5 (1-я подготовительная «Затейники» фактически 1,83 м. выход из игровой непосредственно наружу); группы №11 (1-я старшая «Фиксики» фактически 1,83 м. выход из спальни непосредственно наружу); группы №12 (1-я младшая «Фантазёры» фактически 1,75 м. выход из игровой непосредственно наружу);	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.16.	16.12.2019

	2 этаж: группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» фактически 1,88 м. выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)); <i>комната ПДД блок №4</i> (фактически 1,75 м. выход из комнаты ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)); <i>группы №10 блок №3</i> (2-я подготовительная «Непоседы» фактически 1,88 м. выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).		
11.	Ширина маршей лестниц для здания класса Ф 1.1, предназначенных для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. (1 этаж: ширина маршей наружных эвакуационных лестниц <i>из общего коридора детского сада блок №1</i> (фактически 1,12-1,32 м. (выход из коридора у помещения плотника); <i>из игровой группы №1 блок №4</i> (1-я ясельная «Воробушки» фактически 1,16-1,2 м.); <i>из спальни группы №6 блок №2</i> (1-я средняя «Муравьишки» фактически 1,22-1,33 м.); <i>из игровой группы №5 блок №2</i> (1-я подготовительная «Затейники» фактически 1,26-1,35 м.); <i>из спальни группы №11 блок №3</i> (1-я старшая «Фиксики» фактически 1,22-1,27 м.); <i>из игровой группы №12 блок №3</i> (1-я младшая «Фантазёры» фактически 1,13-1,46 м.); 2 этаж: ширина маршей наружных эвакуационных лестниц (лестниц 3-го типа) <i>из игровой группы №3 блок №1</i> (3-я ясельная «Цыплята» марш металлической лестницы шириной фактически 0,9 м.); <i>из игровой группы №4 блок №1</i> (4-я ясельная «Ягодки» фактически от 0,84 м. (марш 2 этаж) до 1,37-1,42 м. (марш 1 этаж)); <i>комната ПДД блок №4</i> (марш металлической лестницы шириной фактически 0,9 м.); <i>из игровой группы №2 блок №4</i> (2-я ясельная «Ромашки» фактически от 0,8 (марш 2 этаж) до 1,34 м. (марш 1 этаж)); <i>из игровой группы №7 блок №2</i> (2-я младшая «Звёздочки» фактически от 0,82 м. (марш 2 этаж) до 1,11-1,23 м. (марш 1 этаж)); <i>из спальни группы №8 блок №2</i> (2-я старшая «Пчёлки» фактически от 0,81 м. (марш 2 этаж) до 1,39 м. (марш 1 этаж)); <i>из игровой группы №10 блок №3</i> (2-я подготовительная «Непоседы» фактически от 0,84 м. (марш 2 этаж) до 1,12-1,29 м.	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.29.	16.12.2019

	(марш 1 этаж)); <i>из спальни группы №9 блок №3</i> (2-я средняя «Наши звёзды» фактически от 0,82 м. (марш 2 этаж) до 1,13-1,30 м. (марш 1 этаж)).		
12.	Высота ограждений площадок наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически ограждение площадок бетонных эвакуационных лестниц с 1 и 2 этажа (0,7-0,96 м); ограждение площадок металлических эвакуационных лестниц с кровли 1 этажа (1,07 м.)).	СНиП 21-01-97* п.6.30*.	16.12.2019
13.	Высота ограждений маршей металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа с кровли 1 этажа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,73-0,8 м.)).	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2.	16.12.2019
14.	Допускается расположение площадок лестниц 3-го типа (площадки наружных эвакуационных лестниц) не на уровне эвакуационных выходов из групп. (2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» перепад фактически 0,22 м); из игровой группы №4 блок №1 (4-я ясельная «Ягодки» перепад фактически 0,38 м); комната ПДД блок №4 (перепад фактически 0,26 м); из игровой группы №2 блок №4 (2-я ясельная «Ромашки» (перепад фактически 0,37 м); из игровой группы №7 блок №2 (2-я младшая «Звёздочки» (перепад фактически 0,38 м); из спальни группы №8 блок №2 (2-я старшая «Пчёлки» (перепад фактически 0,38 м); из игровой группы №10 блок №3 (2-я подготовительная «Непоседы» (перепад фактически 0,37 м); из спальни группы №9 блок №3 (2-я средняя «Наши звёзды» (перепад фактически 0,33 м).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.30*.	16.12.2019
15.	Площадки металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не сплошным настилом, изготовленным из рифлёной стали типа Ф (на кровле 1 этажа выполнены решётчатые площадки из просечно - вытяжной стали типа В). (2 этаж: площадки металлических лестниц 3-го типа из группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята») и из комнаты ПДД блок №4).	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.1 таблица №1; п.4.6.	16.12.2019

16.	Ступени металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не решётчатого типа из просечно - вытяжной стали типа В или из штампованных элементов типа Ш. (на лестницах 3-го типа с кровли 1 этажа ступени выполнены сплошные из рифлёной стали типа Ф). 2 этаж: металлические лестницы 3-го типа из <i>группы №3 блок №1</i> (3-я ясельная «Цыплята») и из <i>комнаты ПДД блок №4</i> .	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.1 таблица №1; п.4.6.	16.12.2019
17.	Ширина проступи на эвакуационных лестницах (лестницы 3-го типа), ведущих со второго этажа составляет менее 25 см. (2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» фактически 0,2 м); из игровой группы №4 блок №1 (4-я ясельная «Ягодки» фактически 0,22 м); из комнаты ПДД блок №4 (фактически 0,2-0,21 м.; ширина проступи (первой сверху у площадки) фактически 0,16 м.); из игровой группы №2 блок №4 (2-я ясельная «Ромашки» фактически 0,19-0,22 м); из игровой группы №7 блок №2 (2-я младшая «Звёздочки» фактически 0,22 м); из спальни группы №8 блок №2 (2-я старшая «Пчёлки» фактически 0,21-0,23 м); из игровой группы №10 блок №3 (2-я подготовительная «Непоседы» фактически 0,2-0,22 м); из спальни группы №9 блок №3 (2-я средняя «Наши звёзды» фактически 0,22 м).	СНиП 21-01-97* п.6.30*.	16.12.2019
18.	Высота ступени на эвакуационных лестницах (лестницы 3-го типа), ведущих со второго этажа частично составляет более 22 см. (2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,3 м); из игровой группы №4 блок №1 (4-я ясельная «Ягодки» высота двух последних ступеней фактически 0,26 м); из спальни группы №8 блок №2 (2-я старшая «Пчёлки» высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м); из игровой группы №10 блок №3 (2-я подготовительная «Непоседы» фактически 0,2-0,23 м; высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м; высота последней в марше ступени у площадки марша 1 этажа фактически	СНиП 21-01-97* п.6.30*.	16.12.2019

	0,35 м); <i>из спальни группы №9 блок №3</i> (2-я средняя «Наши звёзды» высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,26 м).		
19.	Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не оборудованы двумя эвакуационными выходами. (1 этаж: спальня группы №1 (1-я ясельная «Воробушки» (14 спальных мест)); спальня группы №5 блок №2 (1-я подготовительная «Затейники» фактически (17 спальных мест)); помещение бассейна (фактически в наличии имеется 2 аварийных выхода через соседние помещения: 1-й аварийный выход через рядом расположенные два помещения (блок №3 через помещение душевой и помещение раздевалки), 2-й аварийный выход через рядом расположенные два помещения (блок №4 через помещение душевой и помещение раздевалки)); спальня группы №12 блок №3 (1-я младшая «Фантазёры» (19 спальных мест)); 2 этаж: спальня группы №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята» (14 спальных мест)); спальня группы №4 блок №1 (4-я ясельная «Ягодки» (15 спальных мест)); спальня группы №2 блок №4 (2-я ясельная «Ромашки» (15 спальных мест)); методический кабинет блок №2 (кабинет заместителя заведующего по ВМР до 15 человек); спальня группы №7 блок №2 (2-я младшая «Звёздочки» (20 спальных мест)); спальня группы №10 блок №3 (2-я подготовительная «Непоседы» (20 спальных мест)).	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.9 (в); п. 6.12*; п.6.19.	16.12.2019
20.	В здании складские помещения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. (1 этаж: пиццедлок (склад сыпучих продуктов); группа № 6 блок №2 (1-я средняя «Муравьишки» склад в игровой); группа № 5 блок №2 (1-я подготовительная «Затейники» склад в спальне); склад блок № 3 (у помещения бассейна); группа № 11	СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.4, п.5.14* таблица 1-2*; постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4.	16.12.2019

	<i>блок №3</i> (1-я старшая «Фиксики» склад в игровой); <i>группа № 12 блок №3</i> (1-я младшая «Фантазёры» склад в спальне); 2 этаж: склад методиста (в л/к №2); <i>группа № 7 блок №2</i> (2-я младшая «Звёздочки» склад в спальне); <i>группа № 8 блок №2</i> (2-я старшая «Пчёлки» склад в игровой); <i>группа № 10 блок №3</i> (2-я подготовительная «Непоседы» склад в спальне); <i>группа № 9 блок №3</i> (2-я средняя «Наши звёзды» склад в игровой).		
21.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.). (1 этаж: группа №1 блок №4 (1-я ясельная «Воробушки»): выход из группы (раздевалки) в общий коридор детского сада (17 человек (фактически 0,78)); выход из группы (раздевалки) непосредственно наружу (17 человек (фактически от 0,78 до 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (17 человек (фактически 0,88)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (17 человек (фактически 1,17)); общий коридор блок №2 группы №5 (1-я подготовительной «Затейники») и группы №6 (1-я средняя «Муравьишки»): эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,81 до 0,87 м.)); группа №6 блок №2 (1-я средняя «Муравьишки»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,88 м.)); выход из спальни непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (22 человека (фактически 1,16)); группа №5 блок №2 (1-я подготовительная «Затейники»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (19 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (19 человек (фактически 0,87 м.)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (19 человек (фактически 1,16)); общий коридор блок №3 группы №11 (1-я старшая «Фиксики») и группы №12 (1-я младшая «Фантазёры»): эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,86 до 0,91 м.)); группа №11 блок №3 (1-я старшая «Фиксики»): эвакуационный	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16.	16.12.2019

<p>выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из спальни в игровую (23 человека (фактически 1,18)); выход из спальни непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (23 человека (фактически 1,17));</p> <p>группа №12 блок №3 (1-я младшая «Фантазеры»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (21 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (21 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (21 человек (фактически 1,17));</p> <p>2 этаж: общий коридор блок №1 группы №3 (3-я ясельная «Цыплята») и группы №4 (4-я ясельная «Ягодки»): эвакуационный выход из общего коридора в л/к №1 (более 15 человек (фактически 0,87 м.)); группа №3 блок №1 (3-я ясельная «Цыплята»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (16 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (16 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (16 человек (фактически 1,17)); группа №4 блок №1 (4-я ясельная «Ягодки»): выход из игровой в раздевалку (17 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (17 человек (фактически 1,17)); музыкальный зал (более 15 человек): выход через зимний сад в л/к №1 (фактически 0,88 м (из музыкального зала в зимний сад) и 0,87 м из зимнего сада на л/к №1); выход в л/к №4 (фактически 0,88); общий коридор блок №4 группы №2 (2-я ясельная «Ромашки») и комнаты ПДД: эвакуационный выход из общего коридора в л/к №4 (более 15 человек (фактически 0,88 м.)); группа №2 блок №4 (2-я ясельная «Ромашки»): выход из игровой в раздевалку (17 человек (фактически 0,79 м.)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (17 человек (фактически 1,16));</p> <p>группа №7 блок №2 (2-я младшая «Звёздочки»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,9 м.)); выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой</p>		
---	--	--

	<p>непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (22 человека (фактически 1,17));</p> <p>группа №8 блок №2 (2-я старшая «Пчёлки»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,89 м.)); выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,89 м.)); выход из спальни непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (22 человека (фактически 1,17));</p> <p>спортивный зал (до 50 человек): эвакуационный выход в общий коридор спортивного зала и методического кабинета и в л/к №2 (фактически 0,9 м.); эвакуационный выход в музыкальный зал (фактически 0,88 м.); эвакуационный выход в л/к №3 (фактически 0,88 м.);</p> <p>общий коридор блок №3 группы №9 (2-я средняя «Наши звёзды») и группы №10 (2-я подготовительная «Непоседы»):</p> <p>эвакуационный выход из общего коридора в л/к №3 (более 15 человек (фактически 1,18 м.)); группа №10 блок №3 (2-я подготовительная «Непоседы»):</p> <p>эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,78 м.)); выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,87 м.)); выход из спальни в игровую (22 человека (фактически 1,18)); выход из игровой непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (22 человека (фактически 1,17)); группа №9 блок №3 (2-я средняя «Наши звёзды»): эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из спальни непосредственно наружу (лестницу 3-го типа) (23 человека (фактически 1,16)).</p>		
22.	<p>В местах перепада высоты кровли более 1 метра отсутствуют пожарные лестницы типа П1 (пожарные наружные вертикальные лестницы), выполненные из негорючего материала. (в блоке №2 (перепад фактически 1,26 м), в блоке №3 (перепад фактически 1,36 м), в блоке №4 (перепад фактически 1,4 м) установлены лестницы выполненные из горючего материала (деревянные)).</p>	<p>СНиП 21-01-97* п.8.8;</p> <p>Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п.177;</p> <p>ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.3, п.4.4.</p>	16.12.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного
(должность, фамилия, инициалы государственного
пожарного надзора Чуевский Александр Леонидович
инспектора по пожарному надзору)

« 31 » января 2019 г.



С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил.

А. М. Чуевский
(подпись)

« 31 » января 2019 г.

Раевская Елена Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

заведующий МБДОУ д/с № 29
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)