

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09  
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 158/ 1/1  
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»  
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя  
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))  
в лице старшего воспитателя Кахановой Милены Николаевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 158 от  
(наименование органа ГПН)  
« 23 » июня 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в  
период с 14 часов 00 минут «05» июля 2021 года по 15 часов 15 минут «05» июля 2021 года,  
с 14 часов 00 минут «09» июля 2021 года по 15 часов 00 минут «09» июля 2021 года  
проведена внеплановая проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, капитаном внутренней  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
службы Корниенко Анной Васильевной  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок», расположенного по адресу: 663690, Россия,  
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.24

совместно со старшим воспитателем МБДОУ д/с № 29 Кахановой Миленой Николаевной;  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)  
заместителем заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 29 Фёдоровой Ларисой  
Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<p>В лестнице высотой более 45 см отсутствует ограждение с перилами. (2 этаж: группа №3 блок №1 (высота лестницы в игровой при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,48 м); комната ПДД блок №4 (высота лестницы в комнате ПДД при выходе на лестницу 3-го типа фактически 0,51 м).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5</p>	01.09.2022
2.	<p>Допускается открывание двери эвакуационного выхода на пути эвакуации не по направлению выхода из здания. (1 этаж: группа № 5 блок №2 (выход из группы в общий коридор детского сада).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.22</p>	01.09.2022
3.	<p>В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах. (1 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора детского сада; дверь л/к №2 из общего коридора группы №5 и группы №6; дверь л/к №3 из общего коридора группы №11 и группы №12; дверь л/к №4 из общего коридора детского сада; 2 этаж: дверь л/к №1 из общего коридора группы №3 и группы №4; дверь л/к №1 из зимнего сада; дверь л/к №2 из общего коридора группы №7 и группы №8; дверь л/к №2 из общего коридора методического кабинета и спортивного зала; дверь л/к №3 из общего коридора группы №9 и группы №10; дверь л/к №3 из спортивного зала; дверь л/к №4 из общего коридора группы №2 и группы №13(комната ПДД); дверь л/к №4 из музыкального зала).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6</p>	01.09.2022

4.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф 1.1.составляет менее 1,35 м. (ширина выходов из лестничных клеток №1-№ 4 фактически 1,15 - 1,16 м).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.20, п.4.4.1(а)	01.09.2022
5.	Допускается расположение наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) на расстоянии менее 1 метра от оконных проёмов (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон детских групп первого этажа, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа)).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7.	01.09.2022
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 чел.). <b>(1 этаж: мастерская плотника</b> (фактически 0,72 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); <b>раздевалка дворника</b> (фактически 0,57 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); <b>кабинет по физической культуре</b> (фактически 0,59 м. (из помещения в общий коридор детского сада)); <b>кухня</b> (фактически 0,71 м. (из помещения кухни в общий коридор детского сада)); <b>кухня</b> (фактически 0,75 м. (из помещения кухни в тамбур, ведущий непосредственно наружу)); <b>2 этаж: комната ПДД</b> (фактически 0,67 м. (из помещения ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19.	01.09.2022
7.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м. <b>(1 этаж: выход группы №12</b> (фактически 1,75 м. выход из игровой непосредственно наружу); <b>2 этаж: комната ПДД блок №4</b> (фактически 1,75 м выход из комнаты ПДД непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18	01.09.2022



8.	<p>Высота ограждений площадок наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) составляет менее 1,2 м. (фактически <b>ограждение площадок бетонных эвакуационных лестниц с 1 и 2 этажа (0,7-0,96 м);</b> <b>ограждение площадок металлических эвакуационных лестниц с кровли 1 этажа (1,07 м.)</b>).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.7</p>	01.09.2022
9.	<p>Высота ограждений маршей металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа с кровли 1 этажа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,73-0,8 м.)).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.7</p>	01.09.2022
10.	<p>Допускается расположение площадок лестниц 3-го типа (площадки наружных эвакуационных лестниц) не на уровне эвакуационных выходов из групп. <b>(2 этаж: из игровой группы №3 блок №1</b> (перепад фактически 0,22 м); <b>из игровой группы №4 блок №1</b> (перепад фактически 0,38 м); <b>комната ПДД блок №4</b> (перепад фактически 0,26 м); <b>из игровой группы №2 блок №4</b> (перепад фактически 0,37 м); <b>из игровой группы №7 блок №2</b> (перепад фактически 0,38 м); <b>из спальни группы №8 блок №2</b> (перепад фактически 0,38 м); <b>из игровой группы №10 блок №3</b> (перепад фактически 0,37 м); <b>из спальни группы №9 блок №3</b> (перепад фактически 0,33 м).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.7</p>	01.09.2022
11.	<p>Площадки металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не сплошным настилом, изготовленным из рифлёной стали типа Ф (на кровле 1 этажа выполнены решётчатые площадки из просечно - вытяжной стали типа В). <b>(2 этаж: площадки металлических лестниц 3-го типа из группы №3 блок №1 и из комнаты ПДД блок №4).</b></p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.1.1; п.4.1 таблица №1; п.4.6.</p>	01.09.2022

12.	<p>Ступени металлических наружных эвакуационных лестниц 3-го типа для здания класса Ф 1.1 выполнены не решётчатого типа из просечно - вытяжной стали типа В или из штампованных элементов типа Ш. (на лестницах 3-го типа с кровли 1 этажа ступени выполнены сплошные из рифлёной стали типа Ф). <b>(2 этаж: металлические лестницы 3-го типа из группы №3 блок №1 и из комнаты ПДД блок №4).</b></p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.1.1; п.4.1 таблица №1; п.4.6.</p>	01.09.2022
13.	<p>Ширина проступи ступеней наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей), ведущих со второго этажа составляет менее 0,2 м. <b>(2 этаж: из комнаты ПДД блок №4 (фактически 0,2-0,21 м.; ширина проступи (первой сверху у площадки) фактически 0,16 м.); из игровой группы №2 блок №4 (фактически 0,19-0,22 м).</b></p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.1, п. 7.1.2</p>	01.09.2022
14.	<p>Высота ступени на эвакуационных лестницах (лестницы 3-го типа), ведущих со второго этажа частично составляет более 22 см. <b>(2 этаж: из игровой группы №3 блок №1 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,3 м); из игровой группы №4 блок №1 (высота двух последних ступеней фактически 0,26 м); из спальни группы №8 блок №2 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м); из игровой группы №10 блок №3 (фактически 0,2-0,23 м; высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,25 м; высота последней в марше ступени у площадки марша 1 этажа фактически 0,35 м); из спальни группы №9 блок №3 (высота ступени первой сверху у площадки фактически 0,26 м).</b></p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3</p>	01.09.2022

15.	<p>Ширина эвакуационных выходов из помещений и горизонтальных участков путей эвакуации при числе эвакуирующихся более 15 человек, составляет менее 1,2 м (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.).</p> <p><b>(1 этаж: группа №1 блок №4:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор детского сада (18 человек (фактически 0,78)); выход из группы (раздевалки) непосредственно наружу (18 человек (фактически от 0,78 до 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (18 человек (фактически 0,88)); <b>общий коридор блок №2 группы №5 и группы №6:</b> эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,81 до 0,87 м.)); <b>группа №6 блок №2:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,88 м.)); <b>группа №5 блок №2:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (23 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (23 человека (фактически 0,87 м.)); <b>общий коридор блок №3 группы №11 и группы №12:</b> эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,86 до 0,91 м.)); <b>группа №11 блок №3:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (24 человека (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (24 человека (фактически 0,88 м.)); <b>группа №12 блок №3:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (19 человек (фактически 0,88 м.)); выход из игровой в раздевалку (19 человек (фактически 0,88 м.)); <b>2 этаж: общий коридор блок №1 группы №3 и группы №4:</b> эвакуационный выход из общего коридора в л/к №1 (более 15 человек (фактически 0,87 м.)); <b>музыкальный зал (более 15 человек):</b> выход через зимний сад в л/к №1 (фактически 0,88 м (из музыкального зала в зимний сад) и 0,87 м из зимнего сада на л/к №1); выход в л/к №4 (фактически 0,88); <b>общий коридор блок №4 группы №2 и комнаты ПДД:</b> эвакуационный выход из общего коридора в л/к №4 (более 15 человек (фактически 0,88 м.)); <b>группа №7 блок №2:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (24</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2, п. 5.1.4</p>	01.09.2022
-----	---	--	------------



<p>человека (фактически 0,9 м.);          выход из игровой в раздевалку (24 человека (фактически 0,88 м.);  <b>группа №8 блок №2:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (17 человек (фактически 0,89 м.);          выход из игровой в раздевалку (17 человек (фактически 0,89 м.);  <b>спортивный зал (до 50 человек):</b>          эвакуационный выход в общий коридор спортивного зала и методического кабинета и в л/к №2 (фактически 0,9 м.);          эвакуационный выход в музыкальный зал (фактически 0,88 м.);          эвакуационный выход в л/к № 3 (фактически 0,88 м.);  <b>группа №10 блок №3:</b> эвакуационный выход из группы (раздевалки) в общий коридор (22 человека (фактически 0,78 м.);          выход из игровой в раздевалку (22 человека (фактически 0,87 м.)).</p>		
---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного

(должность, фамилия, инициалы государственного  
пожарного надзора Корниенко Анна Васильевна

инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 09 » июля 2021 г.

М.Л.П.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

(подпись)

«09 » июля 2021 г.

Каханова Милена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)