



Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 29
Т.О. Рыгалова
2021 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск., ул. Парковая, д. 24

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3284,2 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11055 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» (МБДОУ д/с № 29)

Адрес места нахождения организации: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск., ул. Парковая, д. 24

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования ЗАТО г. Зеленогорска; 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещаемость – 175 воспитанников, количество обслуживаемых в день - 175 воспитанников, вместимость, пропускная способность: 220 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной

отсталостью, иные инвалиды

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены.
2	Сменные кресла-коляски	Не требуются
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены конструкцией здания
4	Поручни	Отсутствуют
5	Пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует необходимость
7	Раздвижные двери	Отсутствуют В связи с архитектурно-планировочными решениями здания реконструкция невозможна.
8	Доступные входные группы	Отсутствуют К зданию необходимо провести бетонную тактильную плитку черного или желтого цвета.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют В связи с архитектурно-планировочными решениями здания реконструкция невозможна.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не соответствуют нормативным требованиям
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Присутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично: В наличии имеется при входе вывеска с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации.
14	Иные	Отсутствуют

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично Назначено ответственное лицо для оказания помощи инвалидам в совершении необходимых для получения услуги действий
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструкция по оказанию ситуационной помощи и сопровождению инвалидов Журнал регистрации инструктажей по оказанию ситуационной помощи и сопровождению инвалидов
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Присутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не требуется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не предусмотрены
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской	Не организован. В связи с отсутствием в помещении свободного места для размещения собаки – проводника рекомендовано организовать удаленное обслуживание инвалидов, сопровождаемых собакой-проводником

	Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован https://mdou29sib.ru/?template=vsv&clearcache=vsv
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Штатным расписанием не предусмотрено
12	Иные	Отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Установка поручней на путях следования	При наличии финансирования до 2030 года
2	Установка пандусов	При наличии финансирования до 2030 года
3	Доступные входные группы: - проведение бетонной тактильной плитки черного или желтого цвета; - установка в доступном для инвалидов месте кнопки вызова помощи; - монтаж к стенам тактильных пиктограмм для указания направление движения к важным объектам	При наличии финансирования до 2030 года
4	Увеличение дверных проемов, ликвидация порогов	При наличии финансирования до 2030 года
5	Размещение на входе звукового информатора	2025 г.
6	Капитальный ремонт крыльца центрального входа	При наличии финансирования до 2030 года

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки

	<*>	
1	Установка в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых	2025 г.

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в [разделе III](#) и [IV](#) паспорта.

Акт обследования
к Паспорту доступности МБДОУ д/с № 29

от «04» октября 2021 г. № 1

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск., ул. Парковая, д. 24

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (этажа) этажа, 3284,2 кв. м,

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11055 кв. м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	Размеры не соответствуют нормативным требованиям, нет знака доступности учреждения, нет звуковой приставки к светофору	К	Расширение	капитальный ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть	Асфальтобетонное покрытие частично разрушено (бордюры), отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	К, С	Ремонт асфальтобетонного покрытия (бордюры), укладка покрытия	капитальный ремонт

3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	отсутствует	К	устройство	капитальный ремонт
5	Автостоянка и парковка	нет	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

Заключение о доступности территории (*) ДЧ-И (О, Г, У) ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)капитальный ремонт пандусов, входов на территорию

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	Ширина и высота проступи не соответствует нормативу, отсутствует рельефная полоса, нет поручней	К, О, С	замена	капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Пандус (наружный)	нет	отсутствует	К, О	устройство	капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Размеры не соответствуют нормативным требованиям, отсутствуют поручни	К, С	установка поручней	Текущий ремонт,
4	Дверь (входная)	есть	Размеры не соответствуют нормативным требованиям	К	замена	капитальный ремонт
5	Тамбур	есть	Размеры не соответствуют	К, О, С	Перепланиров ка возможна	Технические решения

			нормативным требованиям		только при реконструкции здания	невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	Отсутствуют тактильные ручки. Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м., поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м., входные двери шириной не менее 1,2 м., навес размером 220 см. на 220 см.	О, Г, С		

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, С)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (***) капитальные ремонты по замене крыльца, установки пандуса, расширение тамбура, установки распашных дверей

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	Ширина не соответствует нормативу, отсутствуют рельефная	К, С, Г, О	Расширение коридора невозможно, установить информацион	Капитальный ремонт

			полоса, отсутствуют информационное табло о препятствиях		ное табло о препятствиях и рельефную полосу	
2	Лестница (внутри здания)	есть	Высота подъема и ширина марша не соответствует нормативу, отсутствует рельефная полоса	К, С, Г, О	Ширину марша и высоту подъема изменить невозможно, только при реконструкции и здания, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	Технические решения невозможны текущий ремонт
3	Пандус (внутри здания)	нет	Пандус на лестничных маршах отсутствует, установка невозможна	К	Помощь сотрудника	Капитальный ремонт только при реконструкции здания
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	Установка технически невозможна	К	Помощь сотрудника	Индивидуальное решение
5	Двери	есть	Не соответствуют нормативу	К	Установка распашных дверей	Капитальный ремонт
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Не соответствуют нормативу	К, О, С	Расширение возможно только при реконструкции и здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м., лестницы не менее 1.35 м., двери не менее 0,9 м., пандус должен быть оборудован поручнями,	К, О, С, Г	Установить тактильные, предупреждающие полосы	-

			селекторная связь			
--	--	--	----------------------	--	--	--

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*) ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К), ДУ-И(С)
 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) технические решения невозможны

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Нет крючков для костылей, отсутствует рельефная полоса, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С, Г	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции и здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
2	Помещения для приема пищи	есть	Находится на 1 этаже, не соответствует нормативным требованиям	К, О, С	расширение	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Медкабинет	есть	не соответствует требованиям	К, С	расширение	капитальный ремонт
4	Музыкальный зал	Есть на 2 этаже	не соответствует требованиям	К, С, Г	Приобретение звукоусилительной аппаратуры,	капитальный ремонт
5	Спортивный зал	Есть на 2 этаже	не соответствует требованиям	К, С, Г	Установка лифта	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы

						обслуживания
6	Кабинет учителя - логопеда	Есть на 1 этаже	не соответствует требованиям	К, С, Г		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Кабинет педагога-психолога	Есть на 1 этаже	не соответствует требованиям	К, С, Г		Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	не соответствует требованиям	К, С, Г		

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*) ДП-И (О, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**), технические решения невозможны

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	Не соответствует нормативным требованиям, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для	К, С, О, Г	Расширение, установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты установить	Капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСП

			одежды, костылей и т.п., не оборудованы кнопкой вызова, имеются пороги при входе в туалеты		крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	
2	Душевая комната	нет	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-
4	ОБЩИЕ требования к зоне		отсутствуют информирующие таблички о помещении, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДЧ-И (*О, С, Г, У*)
 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)
установка поручней, информирующих табличек, копок вызова, устранение порогов- ремонт капитальный, текущий

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и согласно требованиям,	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью

			звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема		установить электронное табло	ТСР
1.1	на входе в здание	нет	-	С, Г, О, К	-	-
1.2	в здании на маршруте передвижения	нет	-	С, Г, О, К	-	-
1.3	при оказании услуги	нет	-	С, Г, О, К	-	-
1.4	в том числе УМК	нет	-	С, Г, О, К	-	-
2	Акустические средства	нет	отсутствует звуковые информаторы	С, Г	установить звуковые информаторы	текущий ремонт,
2.1	при входе в здание	нет	-	С, Г	-	-
2.2	в здании на маршруте передвижения	нет	-	С, Г	-	-
2.3	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	нет	-	С, Г	-	-
3	Тактильные средства	есть	вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	С, Г	установить тактильные таблички	текущий ремонт,
3.1	на входе в здание	есть	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля на	С, Г	-	-

			контрастном фоне			
3.2	в здании на маршруте передвижения	нет	-	С, Г	-	-
3.3	при оказании услуги (в том числе УМК)	нет	-	С, Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне		отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

Заключение о доступности системы информации на объекте ДП-И (К, О, С, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) текущий ремонт, приобретение тактильных, визуальных табло, звуковых информаторов

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии _____ Т.О. Рыгалова

члены комиссии _____ Л.Н. Федорова
 _____ И.В. Полякова

представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска _____ С.В. Чудохеева

План адаптации МБДОУ № 29 и обеспечения доступности услуг для инвалидов

N п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки
	Содержание работ <*>	Вид работ <*>			
1	2	3	4	5	6
1.	Установка рельефных и силуэтных указателей.	ТР	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2025 г.
2.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	ТР	ДП-В	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2023 г.
3.	Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.	ТР	ДП-В	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2023 г.
4.	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов.	КР	ДП-В	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2030 г.
5.	Установка на лестничных маршах рельефных пластин с номерами этажа.	ТР	ДП-И (С)	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2028 г.
6	Увеличение проемов дверных проходов. Ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров в санитарно – гигиенических помещениях.	КР	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2030 г.
7	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.	ТР	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2025 г.

	костылей и других принадлежностей.				
8	Установка пандусов.	КР	ДП-И (К)	Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2030 г.
9	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	ТР		Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2025 г.
10	Установка поручней по периметру групповых помещений 1 этажа	КР		Рыгалова Т.О. Федорова Л.Н.	2030г.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Председатель комиссии _____ Т.О. Рыгалова

члены комиссии _____ Л.Н. Федорова
 _____ И.В. Полякова

представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска _____



С.В. Федосева